


Объект: АО "Брянская автоколонная №1403" г. Брянск,
пр-кт Станке Димитрова, 54



Функциональная схема ГРПШ-25-2
одностороннего обслуживания

$P_{вх} = 0,15-0,3 \text{ МПа}$
 $P_{вых} = 0,0022 \text{ МПа}$
 $Q = 2-100 \text{ м}^3/\text{час}$



1-кран шаровой для манометра Ду15 муф/муф-2шт; 2-регулятор давления RG/2MB RGB04Z 120 Ду25 -2шт; 3-кран шаровой КШ-20 муф/муф-5шт; 5-выходной напормер -1шт; 6-входной манометр МТ-6-1шт; 7- фильтр газовый Ду25 -2шт; 8-кран шаровой КШ-25 муф/муф-4шт; 9- предохранительно-сбросной клапан КПС-20Н -1шт.

Габаритный чертеж ГРПШ-25-2
одностороннего обслуживания



1-Рвх (Ду25); 2-продувочный патрубок (Ду20); 3-Рвых(Ду32); 4-жалюзийная решетка;
5- выход КПС (Ду20); 6- вход КПС-20 (Ду20); 7- сброс газа с регулятора (Ду20).

408 196,72

104 65582.